002160

ПожСтандартКонтроль

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04/ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02.С755

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технопром»
(ООО «Технопром»)
Адрес: Российская Федерация, 144002, Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 38,
ИНН: 7731637278, ОГРН: 1097746690095,
телефон: +7 (495) 662-53-18, электронная почта: info@ostec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технопром»
(ООО «Технопром»)
Адрес: Российская Федерация, 144002, Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 38,
ИНН: 7731637278, ОГРН: 1097746690095,
телефон: +7 (495) 662-53-18, электронная почта: info@ostec.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02,
адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Конструкции фальшполов OSTEC, состоящие из монтажных профилей СТРАТ, соединительных элементов и плит на сульфато-кальциевой основе с финишным покрытием и без, толщиной от 28 до 40 мм. Выпускается по ТУ 25.11.23-011-63774458-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.119

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости – I45/R45/E45 по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0948-ТТС/ПБ от 07.10.2026. Испытательная лаборатория «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04

Проверка сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-011-63774458-2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **15.10.2026** по **14.10.2029**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ * Независимый экспертный центр «МежРегионСерт» * Аттестат аккредитации РОСС RU.32708.04ДЖР0.ОС02 * ПОЖСТАНДАРТКОНТРОЛЬ *

Руководитель органа _____ А.Ф. Голубев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Я.С. Кузнецов
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 1123.