



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н19619

Срок действия с 27.02.2024 по 26.02.2027

№ 0038722

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Конструкции фальшполов OSTEC, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-011-63774458-2023, состоящие из монтажных профилей СТРАТ (ТУ 25.11.23-002-63774458-2022), элементов опорных конструкций (ТУ 25.11.23-003-63774458-2022) и плит для фальшпола PERFATEN на основе сульфата кальция, толщиной от 28 мм до 42 мм включительно, размером 600х600 мм, плотностью 1100-1750 кг/м<sup>3</sup>, разъемных, с разными типами покрытий и без покрытий (ТУ 23.69.11-003-18191609-2014). Согласно приложению №0012571. Серийный выпуск.

код ОК  
25.11.23.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 59659-2021

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Технопром». ОГРН: 1097746690095, ИНН: 7731637278, КПП: 505301001. Адрес: 144002, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, 38, телефон: +7 (495) 662-53-18, адрес электронной почты: info@ostec.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Технопром». ОГРН: 1097746690095, ИНН: 7731637278, КПП: 505301001. Адрес: 144002, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, 38, телефон: +7 (495) 662-53-18, адрес электронной почты: info@ostec.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 003/D-27/02/24 от 27.02.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ32)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

*А.В. Босик*  
подпись

А.В. Босик  
инициалы, фамилия

Эксперт

*А.А. Белянин*  
подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0012571

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н19619

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Конструкции фальшполов OSTEC, состоящие из:	ТУ 25.11.23-011-63774458-2023
25.11.23	1. Монтажных профилей СТРАТ.  Изготовитель: ООО «Технопром». Адрес: 144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38; Обособленное подразделение ООО «Технопром». Адрес: 48009, Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 5, помещение 4	ТУ 25.11.23-002-63774458-2022
25.11.23	2. Элементов опорных конструкций.  Изготовитель: ООО «Технопром». Адрес: 144002, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 38; Обособленное подразделение ООО «Технопром». Адрес: 48009, Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 5, помещение 4	ТУ 25.11.23-003-63774458-2022
23.69.11	3. Плит для фальшпола PERFATEN на основе сульфата кальция, толщиной от 28 мм до 42 мм включительно, размером 600x600 мм, плотностью 1100-1750 кг/м <sup>3</sup> , разъемных, с разными типами покрытий и без покрытий.  Изготовитель: ООО «АСП- ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 142700, Россия, Московская обл., г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7, корпус 2, помещение 66	ТУ 23.69.11-003-18191609-2014



Руководитель органа

Эксперт

*Жаг*  
подпись

*Жаг*  
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия